

入 札 経 過 調 査 書

件 名	江戸川区立松江小学校改築に伴う電気設備工事	契約金額(税込)	¥258,300,000	-
契約者名	勝田・五洋建設共同企業体 (東京都江戸川区西小松川町37-2)	予定価格(税込)	¥287,490,000	-

備 考
 本件入札金額は、消費税及び地方消費税抜き金額です。
 本件入札に係る契約金額は落札者の入札価格に100分の5に相当する金額を加算したものです。

入 札 者 名	入札価格(円)	価格点 (A)	社会的要請点								評価点 (A+B)	備 考			
			災害・緊急時対応	教育活動・地域諸行事への協力	環境配慮	地域社会貢献、地域環境全般に関する取組	区内下請業者等	従業員の安定雇用・能力向上	地域経済の活性化全般に関する取組	品質確保への取組			工事成績	工事に關する提案(安全対策等)	社会的要請点計 (B)
(1) 勝田・五洋建設共同企業体	¥246,000,000	37.88	6.46	2.70	1.10	1.14	6.69	2.60	1.34	2.20	1.42	0.80	26.45	64.33	落札者
(2)															
(3)															
(4)															
(5)															

【落札者選定理由】

- 1者入札であるが、本案件は広く参加を募る一般競争入札であり、他に入札参加者がいるという前提で競争する意思をもつて入札に参加しているため、競争性は失われていないとみることができ、本入札を有効とする。
- 社会的要請に関する取組が必ずしも十分でない項目が見られるが、社会的要請評価点全50点のうち過半の評価点を得ており、一定の評価ができる。
- 今後については、提案項目の着実な履行と、地域貢献などの社会的要請に関する、より積極的な取組を期待する。

【記事】

※ 社会的要請型総合評価一般競争入札案件
 ※ 価格点及び社会的要請点は、小数点以下第三位を四捨五入し、第二位までで表示している。

発注概要

項目	詳細
(1) 工事件名	江戸川区立松江小学校改築に伴う電気設備工事
(2) 工事場所	江戸川区松江一丁目 16 番 5 号
(3) 工事内容	<p>1) 電灯設備 照明器具 1373台、非常灯・誘導灯 66台 電灯分電盤 17面、スイッチ・コンセント 一式 電灯配線・配管・ケーブルラック工事 一式</p> <p>2) 動力設備 動力盤 5面 スwitch・コンセント 一式、電動機等接続 一式 動力配線・配管・ケーブルラック工事 一式</p> <p>3) 受変電設備 屋外型キュービクル6連1基 (トランス 単相100kVA・150kVA、三相200kVA・300kVA)</p> <p>4) 配線・配管工事 一式</p> <p>4) 発電設備 太陽光発電用配管工事 一式</p> <p>5) 構内情報用配管設備 構内情報用配管工事 一式</p> <p>6) 構内交換設備 端子盤 13面、構内用電話設備 一式 配線・配管工事 一式</p> <p>7) 情報表示設備 電気時計設備 一式</p> <p>8) 映像・音響設備 屋内運動場舞台照明設備 一式 屋内運動場音響設備 一式 音楽室音響設備 一式</p> <p>9) 拡声設備 放送設備工事 一式</p> <p>10) 呼出設備 多目的手洗所呼出表示工事 一式 インターホン設備工事 一式</p> <p>11) テレビ共同受信設備 テレビ共同受信設備工事 一式</p> <p>12) 防犯カメラ設備 防犯カメラ設備工事 一式</p> <p>13) 警報設備 省エネナビ設備 一式 防災無線用配管工事 一式</p> <p>14) 機械警備用配管設備 機械警備用配管工事 一式</p> <p>15) 火災報知設備 表示盤1面、防災監視盤1面 感知器、ガス漏れ警報盤、空气管、自動閉鎖装置 一式 配線・配管工事 一式</p> <p>16) 構内配電線路設備 GR付PAS1台、引込柱1本、高圧ケーブル 一式 外灯設備工事 一式</p> <p>17) 構内通信線路設備 構内交換設備用配管工事 一式</p>
(4) 設計金額	287,490,000円(消費税及び地方消費税を含みます。)
(5) 工期	2011年7月11日(月)～2012年12月14日(金)まで 355日間