

入 札 経 過 調 査 書

件 名	江戸川区立松江小学校改築に伴う給排水設備工事	契約金額(税込)	¥176,400,000	-
契約者名	千賀商事 株式会社 (東京都江戸川区松江3-12-4)	予定価格(税込)	¥177,471,000	-

備 考
本件入札金額は、消費税及び地方消費税抜きの金額です。
本件入札に係る契約金額は落札者の入札価格に100分の5に相当する金額を加算したものです。

入 札 者 名	入札価格(円)	価格点 (A)	社会的要請点										評価点 (A+B)	備 考	
			災害・緊急対応	教育活動・地域諸行事への協力	環境配慮	地域社会貢献、地域境域に関する取組	区内下請業者等	従業員の安定雇用・能力向上	地域経済の活性化全般に関する取組	品質確保への取組	工事成績	工事に關する提案(安全対策等)			社会的要請点計 (B)
(1) 千賀商事 株式会社	¥168,000,000	2.29	5.96	2.70	1.00	0.60	7.80	2.50	1.20	1.60	1.00	1.00	25.36	27.65	落 札 者
(2) 株式会社 アイテック	¥170,000,000	---													予定価格を上回っているため失格
(3) 川本工業 株式会社	---														辞退
(4)															
(5)															

【落札者選定理由】

- ・ 失格等により、結果として選定対象者は1者となったが、本改築工事の電気設備工事落札者選定理由と同様に競争性は失われていないとみることができ、本入札を有効とする。
- ・ 社会的要請に関する取組みが必要でも十分でない項目が見られるが、社会的要請評価点全50点のうち過半の評価点を得ており、一定の評価ができる。
- ・ 今後については、提案項目の着実な履行と、地域貢献などの社会的要請に関する、より積極的な取組みを期待する。

【記事】

※ 社会的要請型総合評価一般競争入札案件
※ 価格点及び社会的要請点は、小数点以下第三位を四捨五入し、第二位までで表示している。

発注概要

項目	詳細
(1) 工事件名	江戸川区立松江小学校改築に伴う給排水設備工事
(2) 工事場所	江戸川区松江一丁目 16 番 5 号
(3) 工事内容	<p>1) 給水設備工事 上水引込 50φ 1か所。75φ 1か所 受水槽（上水用）SUSパルチツク 有効12m³ 1基 受水槽（プール用）SUSパルチツク 有効6m³ 1基 給水ホソツエツト（上水用） 1台（雑用水用） 1台 揚水ホソツエツト（プール用） 1台、増圧給水エツト 1台 硬質塩ビライニツク鋼管（VA,VB,VD）、耐衝撃性ホソリ塩化ビニル管、配管工事一式、弁類一式</p> <p>2) 給湯設備工事 ガス給湯器 250（50×5）号 1台、200（50×4）号 1台 50号 1台、24号 2台、5号 5台 耐熱硬質塩ビライニツク鋼管、配管工事一式、弁類一式</p> <p>3) 排水設備工事 水中ホソツエツト 1組、水中ホソツエツト 1台 グリストラップ 1個、桝類 一式、排水金物類一式 硬質ホソリ塩化ビニル管、リソソル発泡三層硬質塩ビ管、耐火二層管、配管工事一式</p> <p>4) 衛生器具設備工事 洋風便器 50組、バリアフリー便器 3組、多目的便器 1組、壁掛小便器 31組、掃除流し 9組、洗面器 65組、手洗器 6組、バトソソル対応エツト 1組 水栓類一式、器具取付工事一式</p> <p>5) 消火設備工事 消火栓エツト 1基、消火用補給水槽 1基、屋内消火栓箱 14組、SUS製消火栓箱 2組 配管用炭素鋼鋼管（白）、塩ビ外面被覆鋼管、弁類一式、配管工事一式</p> <p>6) プールろ過設備工事 プールろ過エツト 1組 硬質塩ビライニツク鋼管、リソソル発泡三層硬質塩ビ管、弁類一式、配管工事一式</p> <p>7) 雨水ろ過設備工事 雨水ろ過エツト 1組、塩素滅菌装置 1組 硬質ホソリ塩化ビニル管、弁類一式、配管工事一式</p> <p>8) ガス設備工事 ガスメーター 100号、65号各1個 白ガス管、加圧鋼管、PE管、ジョツク類一式、配管工事一式</p>
(4) 設計金額	177,471,000円（消費税及び地方消費税を含みます。）
(5) 工期	2011年6月2日（木）～2012年12月14日（金）まで 382日間