

入札経過調査書

開札日	平成24年2月20日				
入札方法	郵送入札				
件名	江戸川区立船堀小学校改築に伴う電気設備工事				
契約者名	桐井電設工業 株式会社 (東京都江戸川区西瑞江5-4-9)				
備考	本件入札金額は、消費税及び地方消費税抜きの金額です。 本件入札に係る契約金額は落札者の入札価格に100分の5に相当する金額を加算したものです。				
入札者名	入札価格(円)	価格点(A)	社会的要請点	社会に関する提案(安全対策等)	評価点(A+B)
(1) 江戸川・立山建設共同企業体	¥278,000,000	0.12	3.30	2.20	1.20
(2) 桐井電設工業 株式会社	¥261,000,000	22.92	3.10	4.50	1.90
(3)					
(4)					
(5)					
P2(満点)価格(消費税抜き)	¥229,971,000				
【記事】	【落札者選定理由】 社会的要請に対し、多くの実績及び積極的な提案があり、総合評価点も高い。 教育活動及び地域諸行事への協力について、積極的に取組んでいます。 今回工事及び過去工事の区内下請率については、積極的に区内下請業者を採用し、地域経済の活性化に配慮している。 品質確保への取組みについて、積極的な提案をしている。				
※ 社会的要請型総合評価一般競争入札案件	【落札者に対する審査会からの付帯意見】 品質確保への取組みについて、積極的な提案をしているが、将来にわたる着実な履行を求める。				
※ 債格点及び社会的要請点は、小数点以下第三位を四捨五入し、第二位まで表示している。	【本入札全般に対する審査会からの付帯意見】 本入札参加者の間で、価格点及び社会的要請点の両面で格差がある。 繼続的に地域貢献を積み重ね、より良い提案や実績を示してもらいたい。 競争性をより確保する観点から、多くの積極的な入札参加が望まれる。				

発注概要

項目	詳細
(1) 工事件名	江戸川区立船堀小学校改築に伴う電気設備工事
(2) 工事場所	江戸川区船堀二丁目 22 番 22 号
(3) 工事内容	<p>1) 電灯設備 照明器具 1778台、非常灯・誘導灯 71台 電灯分電盤 15面、スイッチ・コンセント 一式 電灯配線・配管・ケーブルラック工事 一式</p> <p>2) 動力設備 動力盤 6面、スイッチ・コンセント 一式、電動機等接続 一式 動力配線・配管・ケーブルラック工事 一式</p> <p>3) 受変電設備 屋外型キュービクル6連1基 (トランス 単相200kVA 2台、三相300kVA 2台) 配線・配管工事 一式</p> <p>4) 発電設備 太陽光発電用配管工事 一式</p> <p>5) 構内情報用配管設備 構内情報用配線・配管工事 一式</p> <p>6) 構内交換設備 端子盤 9面、構内用電話設備 一式、配線・配管工事 一式</p> <p>7) 情報表示設備 電気時計設備 一式</p> <p>8) 映像・音響設備 屋内運動場舞台照明設備 一式、屋内運動場音響設備 一式 音楽室音響設備 一式</p> <p>9) 拡声設備 放送設備工事 一式</p> <p>10) 呼出設備 多目的手洗所呼出表示工事 一式、インターホン設備工事 一式</p> <p>11) テレビ共同受信設備 テレビ共同受信設備工事 一式</p> <p>12) 防犯カメラ設備 防犯カメラ設備工事 一式</p> <p>13) 警報設備 省エネナビ設備 一式、防災無線用配管工事 一式</p> <p>14) 機械警備用配管設備 機械警備用配管工事 一式</p> <p>15) 火災報知設備 表示盤 1面、防災監視盤 1面、感知器、ガス漏れ警報盤、空気管 自動閉鎖装置 一式、配線・配管工事 一式</p> <p>16) 構内配電線路設備 GR付PAS 1台、引込柱 1本、高圧ケーブル 一式 外灯設備工事 一式</p> <p>17) 構内通信線路設備 構内交換設備用配管工事 一式</p>
(4) 設計価格	291,994,500円（消費税及び地方消費税を含みます。）
(5) 工期	平成24年7月4日から平成26年3月7日まで 410日間