

令和7年度 公共用水域の水質調査

9 月速報

区分	水 域 名		荒 川	荒 川	荒 川	江戸川
	河 川 名		中 川	新中川	旧中川	新 川
	指 定 類 型		河川C類	河川C類	河川A類	河川A類
	調 査 地 点 名		小松川橋	上一色橋	平成橋	擬宝珠橋
	調査地点コード		4	5	11	58
採水	採 取 年 月 日 (年/月/日)		2025/9/3	2025/9/3	2025/9/3	2025/9/3
	採 取 時 刻 (時 分)		9時40分	12時15分	10時30分	11時10分
一般項目	現場測定項目	採 取 位 置	流心	流心	流心	流心
		採 取 水 深 (m)	0.5	0.5	0.5	0.5
		天 候	晴	晴	晴	晴
		気 温 (°C)	34.4	38.5	36.3	39.6
		水 温 (°C)	31.0	33.5	32.0	34.5
		色 相	黄緑	黄緑	黄緑	黄緑
		臭 気	無臭	無臭	無臭	無臭
		透 視 度 (cm)	38	57	100	100
	生活環境項目	pH	7.7	8.1	7.6	7.6
		DO (mg/l)	8.3	10.7	6.7	6.6
		BOD (mg/l)	< 0.5	< 0.5	< 0.5	0.5
		COD (mg/l)	6.2	5.4	5.6	4.5
		SS (mg/l)	11.0	9.0	1.0	2.0
		大 腸 菌 数 (CFU/100ml)	27	19	18	200
		全 窒 素 (mg/l)	2.3	2.0	2.4	1.5
		全 り ん (mg/l)	0.22	0.14	0.37	0.17
		全 亜 鉛 (mg/l)	0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
	健康項目	カドミウム (mg/l)	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001
		鉛 (mg/l)	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
		六価クロム (mg/l)	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05
		砒 素 (mg/l)	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
		総 水 銀 (mg/l)	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
その他項目	銅 (mg/l)		< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
	溶 解 性 鉄 (mg/l)		< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
	溶解性マンガン (mg/l)		0.06	< 0.02	0.02	0.05
	塩化物イオン (mg/l)		832	32.8	4720	2390
	電気伝導率 (mS/cm)		2.0	0.3	12.9	7.1
	TOC (mg/l)		3.3	3.1	3.5	2.8

※ : この表において環境基準や参考基準、定量下限に係る判定をしている項目

	: 環境基準や参考基準、定量下限に係る判定で適合や不検出だったことを示す。
	: 環境基準や参考基準に係る判定で不適合だったことを示す。
	: 環境基準や参考基準に係る判定はしていない。